

Kontrolės skyrius

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2024 m. lapkričio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2024 m. lapkričio mėn. :

Dienolaipsniai 2024 m. lapkričio mėn.:

3,7 °C
429 DL

Pastato aukštų skaičius	2024 m. lapkričio mėn.				2023 m. lapkričio mėn.		2022 m. lapkričio mėn.		2021 m. lapkričio mėn.		2020 m. lapkričio mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai
	3,7 °C		429 DL		2,3 °C	471 DL	2,9 °C	453 DL	4,2 °C	414 DL	5,2 °C	384 DL
	Prognose		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	14,73	1,16	15,41	1,21	16,17	1,13	15,11	1,51	14,51	0,65	12,87	0,46
2	15,96	1,25	15,79	1,24	17,52	1,22	15,25	1,53	15,27	0,68	13,88	0,49
3	14,36	1,13	14,04	1,10	15,77	1,10	14,14	1,42	13,89	0,62	13,29	0,47
4	14,78	1,16	14,31	1,12	16,23	1,13	14,50	1,45	14,47	0,65	14,01	0,50
5	13,11	1,03	13,37	1,05	14,39	1,00	13,14	1,32	12,96	0,58	12,10	0,43
6	10,68	0,84	10,50	0,82	11,73	0,82	11,30	1,13	11,58	0,52	10,64	0,38
7*	7,31	0,57	7,35	0,58	8,03	0,56	8,17	0,82	8,14	0,36	7,39	0,26
8*	6,80	0,53	6,79	0,53	7,47	0,52	6,52	0,65	6,66	0,30	6,06	0,21
9	13,01	1,02	13,30	1,04	14,28	1,00	13,10	1,31	12,91	0,58	12,07	0,43
10	12,51	0,98	12,01	0,94	13,73	0,96	12,50	1,25	11,60	0,52	10,65	0,38
12	14,37	1,13	14,54	1,14	15,78	1,10	14,67	1,47	14,33	0,64	13,13	0,46
13	9,55	0,75	10,15	0,80	10,48	0,73	10,34	1,04	10,16	0,46	12,44	0,44
16	14,96	1,17	15,83	1,24	16,42	1,15	15,19	1,52	14,78	0,66	13,37	0,47
Vid. 1a.-16a.	13,78	1,08	13,84	1,09	15,13	1,06	13,72	1,37	13,57	0,61	12,67	0,45
Senos statyb.	14,76	1,16	14,90	1,17	16,20	1,13	14,65	1,47	13,95	0,62	13,44	0,48
Naujos statyb.	8,01	0,63	7,98	0,63	8,79	0,61	7,93	0,79	7,79	0,35	7,49	0,27
Renovuoti	8,61	0,68	8,69	0,68	9,45	0,66	8,63	0,86	8,21	0,37	7,74	0,27
Renov. su AEŠ**	7,39	0,58	7,65	0,60	8,11	0,57	7,53	0,75	6,72	0,30	6,19	0,22
Šilumos kaina be PVM	7,20 euro ct/kWh				6,40 euro ct/kWh		9,19 euro ct/kWh		4,11 euro ct/kWh		3,25 euro ct/kWh	

\* naujos statybos namai;

\*\* AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = (18-t<sub>ovid</sub>) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t<sub>ovid</sub> - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2024 m. lapkričio mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis  
lyginant su 2023-2020 metų lapkričio mėn.

Lyginant 2024 metų lapkričio mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2023 m. 11 mėn.	-8,5	12,50	2,8
su 2022 m. 11 mėn.	0,9	-21,65	-20,4
su 2021 m. 11 mėn.	2,0	75,18	78,7
su 2020 m. 11 mėn.	9,2	121,69	142,2

Parengė:

AB "Kauno energija" Kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė