

Kontrolės skyrius

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2025 m. sausio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2025 m. sausio mėn. :

Dienolaipsniai 2025 m. sausio mėn.:

1,9 °C
499,1 DL

Pastato aukštų skaičius	2025 m. sausio mėn.				2024 m. sausio mėn.		2023 m. sausio mėn.		2022 m. sausio mėn.		2021 m. sausio mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai
	1,9 °C		499,1 DL		-3,8 °C	643,8 DL	0,9 °C	530,1 DL	0 °C	558 DL	-3,4 °C	663,4 DL
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	21,45	1,92	20,54	1,84	26,83	2,02	20,39	2,03	22,02	1,45	29,10	1,08
2	21,17	1,89	19,65	1,76	26,49	1,99	21,01	2,10	22,74	1,49	28,69	1,06
3	18,88	1,69	17,47	1,56	23,62	1,78	18,79	1,87	20,51	1,35	25,27	0,94
4	19,05	1,70	17,34	1,55	23,83	1,79	18,68	1,86	20,63	1,36	24,42	0,91
5	17,29	1,55	16,05	1,43	21,63	1,63	16,81	1,68	18,46	1,21	21,17	0,79
6	13,63	1,22	12,80	1,14	17,05	1,28	13,97	1,39	16,51	1,08	19,57	0,73
7*	10,06	0,90	9,16	0,82	12,58	0,95	9,94	0,99	12,48	0,82	13,32	0,49
8*	9,31	0,83	8,40	0,75	11,65	0,88	9,06	0,90	9,72	0,64	11,29	0,42
9	17,31	1,55	15,87	1,42	21,65	1,63	16,73	1,67	18,35	1,21	21,27	0,79
10	17,14	1,53	15,12	1,35	21,44	1,61	17,04	1,70	18,02	1,18	20,80	0,77
12	19,03	1,70	17,65	1,58	23,81	1,79	18,40	1,84	20,50	1,35	23,51	0,87
13	12,83	1,15	12,14	1,09	16,05	1,21	12,83	1,28	14,34	0,94	16,68	0,62
16	19,58	1,75	18,36	1,64	24,49	1,84	19,49	1,94	24,00	1,58	24,39	0,90
Vid. 1a.-16a.	18,26	1,63	16,91	1,51	22,85	1,72	17,91	1,79	19,66	1,29	23,35	0,87
Senos statyb.	19,54	1,75	18,18	1,62	24,45	1,84	19,09	1,90	20,91	1,37	24,82	0,92
Naujos statyb.	10,86	0,97	9,90	0,88	13,59	1,02	10,94	1,09	11,87	0,78	13,68	0,51
Renovuoti	11,61	1,04	10,58	0,95	14,52	1,09	10,84	1,08	11,92	0,78	14,41	0,53
Renov. su AEŠ**	10,38	0,93	9,28	0,83	12,99	0,98	9,73	0,97	9,92	0,65	10,80	0,40
Šilumos kaina be PVM	8,20 euro ct/kWh				6,90 euro ct/kWh		9,15 euro ct/kWh		6,03 euro ct/kWh		3,40 euro ct/kWh	

\* naujos statybos namai;

\*\* AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = (18-t<sub>ovid</sub>) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t<sub>ovid</sub> - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2025 m. sausio mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis  
lyginant su 2024-2021 metų sausio mėn.

Lyginant 2025 metų sausio mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2024 m. 01 mėn.	-26,0	18,84	-12,2
su 2023 m. 01 mėn.	-5,6	-10,38	-15,6
su 2022 m. 01 mėn.	-14,0	36,04	17,1
su 2021 m. 01 mėn.	-27,6	140,92	73,6

Parengė:

AB "Kauno energija" Kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė