

Kontrolės skyrius

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2025 m. vasario mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2025 m. vasario mėn. :

Dienolaipsniai 2025 m. vasario mėn.:

-2,3 °C
568,4 DL

Pastato aukštų skaičius	2025 m. vasario mėn.				2024 m. vasario mėn.		2023 m. vasario mėn.		2022 m. vasario mėn.		2021 m. vasario mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai
	-2,3 °C		568,4 DL		2,8 °C	440,8 DL	0 °C	504 DL	1,4 °C	464,8 DL	-5,6 °C	660,8 DL
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	21,71	2,01	21,43	1,98	17,78	1,34	18,79	1,75	18,05	1,29	24,36	0,91
2	21,93	2,03	21,01	1,94	17,96	1,35	19,18	1,79	18,68	1,34	24,94	0,93
3	19,49	1,80	18,68	1,73	15,96	1,20	17,24	1,61	16,83	1,21	23,39	0,87
4	19,25	1,78	18,50	1,71	15,77	1,19	17,27	1,61	16,86	1,21	23,50	0,87
5	17,15	1,59	17,42	1,61	14,05	1,06	15,58	1,45	15,07	1,08	20,56	0,76
6	13,25	1,23	13,67	1,27	10,85	0,82	13,27	1,24	13,29	0,95	18,94	0,70
7*	14,71	1,36	9,55	0,88	12,05	0,91	9,39	0,88	9,47	0,68	12,89	0,48
8*	8,73	0,81	8,92	0,83	7,15	0,54	8,42	0,79	7,51	0,54	10,62	0,39
9	17,01	1,57	17,32	1,60	13,93	1,05	15,49	1,45	14,88	1,07	20,44	0,76
10	15,86	1,47	17,13	1,59	12,99	0,98	15,67	1,46	14,20	1,02	20,44	0,76
12	18,38	1,70	19,17	1,77	15,05	1,13	16,97	1,58	16,50	1,18	22,69	0,84
13	12,48	1,15	13,22	1,22	10,22	0,77	12,09	1,13	11,71	0,84	15,24	0,57
16	19,52	1,81	20,24	1,87	15,99	1,20	17,41	1,62	19,38	1,39	23,30	0,87
Vid. 1a.-16a.	18,36	1,70	18,20	1,68	15,04	1,13	16,52	1,54	16,05	1,15	21,96	0,82
Senos statyb.	19,71	1,82	19,78	1,83	16,14	1,22	17,61	1,64	17,12	1,23	23,33	0,87
Naujos statyb.	10,60	0,98	10,37	0,96	8,68	0,65	10,07	0,94	9,30	0,67	12,86	0,48
Renovuoti	11,20	1,04	11,55	1,07	9,17	0,69	10,16	0,95	9,56	0,68	13,39	0,50
Renov. su AEŠ**	9,90	0,92	10,04	0,93	8,11	0,61	9,10	0,85	7,79	0,56	10,43	0,39
Šilumos kaina be PVM	8,49 euro ct/kWh				6,91 euro ct/kWh		8,56 euro ct/kWh		6,57 euro ct/kWh		3,41 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai;

** AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = (18-t_{ovid}) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{ovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2024 m. vasario mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis
lyginant su 2024-2021 metų vasario mėn.

Lyginant 2025 metų vasario mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2024 m. 02 mėn.	21,0	22,87	48,7
su 2023 m. 02 mėn.	10,2	-0,82	9,1
su 2022 m. 02 mėn.	13,4	29,22	46,1
su 2021 m. 02 mėn.	-17,1	148,97	104,9

Parengė:

AB "Kauno energija" Kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė