

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2020 m. spalio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2020 m. spalio mėn. :

10,2 °C
241,8 DL

Dienolaipsniai 2020 m. spalio mėn.:

Pastato aukštų skaičius	2020 m. spalio mėn.				2019 m. spalio mėn.		2018 m. spalio mėn.		2017 m. spalio mėn.		2016 m. spalio mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	dienolaips.	oro temp.	dienolaips.
	10,2 °C		241,8 DL		9,2 °C	272,8 DL	8,1 °C	306,9 DL	7,6 °C	322,4	5,3 °C	393,7 DL
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	7,0	0,2	5,34	0,16	7,73	0,32	8,13	0,39	7,22	0,33	7,64	0,35
2	7,93	0,23	6,07	0,18	8,76	0,36	7,31	0,35	9,46	0,44	11,37	0,51
3	8,23	0,24	5,93	0,17	9,09	0,38	6,29	0,30	9,02	0,42	11,59	0,52
4	8,07	0,24	6,14	0,18	8,91	0,37	6,06	0,29	9,80	0,45	11,56	0,52
5	7,09	0,21	5,11	0,15	7,83	0,33	5,21	0,25	8,39	0,39	10,02	0,45
6	5,93	0,17	4,43	0,13	6,55	0,27	5,14	0,24	7,21	0,33	9,12	0,41
7*	3,43	0,1	3,36	0,10	3,79	0,16	2,85	0,14	3,55	0,16	5,71	0,26
8*	2,53	0,07	2,34	0,07	2,79	0,12	1,92	0,09	3,36	0,16	4,59	0,21
9	6,46	0,19	5,01	0,15	7,13	0,30	4,63	0,22	8,09	0,37	10,02	0,45
10	6,06	0,18	4,47	0,13	6,69	0,28	3,74	0,18	5,93	0,27	9,24	0,42
12	7,63	0,22	5,58	0,16	8,42	0,35	5,11	0,24	9,54	0,44	11,76	0,53
13	5,63	0,16	3,86	0,11	6,22	0,26	3,35	0,16	7,31	0,34	9,76	0,44
16	7,03	0,21	5,46	0,16	7,76	0,32	5,05	0,24	10,25	0,47	11,42	0,52
Vid. 1a.-16a.	7,33	0,21	5,42	0,16	8,09	0,34	4,98	0,24	8,48	0,39	10,22	0,46
Senos statyb.	7,45	0,22	5,55	0,16	8,23	0,34	5,42	0,26	9,10	0,42	10,38	0,47
Naujos statyb.	3,58	0,1	3,05	0,09	3,95	0,16	2,75	0,13	3,96	0,18	5,53	0,25
Renovuoti	3,72	0,11	3,08	0,09	4,11	0,17	2,80	0,13	4,70	0,22	5,48	0,25
Renov. su AEŠ**	3,35	0,1	2,47	0,07	3,70	0,15	3,26	0,15	3,46	0,16	4,01	0,18
Šilumos kaina be PVM	2,68 euro ct/kWh				3,81 euro ct/kWh		4,35 euro ct/kWh		4,25 euro ct/kWh		4,15 euro ct/kWh	

\* naujos statybos namai;

\*\* AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = (18-t<sub>lovid</sub>) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t<sub>lovid</sub> - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

**2020 m. spalio mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis lyginant su 2019-2016 metų spalio mėn.**

Lyginant 2020 metų spalio mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šilumos kainos pokytis %
<b>su 2019 m. 10 mėn.</b>	-33,0	-29,66	-52,9
<b>su 2018 m. 10 mėn.</b>	8,8	-38,39	-33,3
<b>su 2017 m. 10 mėn.</b>	-36,1	-36,94	-59,0
<b>su 2016 m. 10 mėn.</b>	-47,0	-35,42	-65,2

**Kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė**

