

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2021 m. kovo mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2021 m. kovo mėn. :

1,8 °C

Dienolaipsniai 2021 m. kovo mėn.:

502,2 DL

Pastato aukštų skaičius	2021 m. kovo mėn.				2020 m. kovo mėn.		2019 m. kovo mėn.		2018 m. kovo mėn.		2017 m. kovo mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai
	1,8 °C		502,2 DL		3,6 °C	446,4 DL	3,5 °C	449,5 DL	-1,8 °C	613,8 DL	3,7 °C	443,3 DL
	Progozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	16,30	0,60	18,45	0,68	14,49	0,63	12,81	0,70	19,39	1,13	12,18	0,66
2	17,94	0,67	19,35	0,72	15,95	0,69	16,05	0,88	20,94	1,22	15,92	0,86
3	17,11	0,63	17,98	0,67	15,21	0,66	14,81	0,81	21,21	1,23	15,38	0,83
4	17,55	0,65	17,95	0,67	15,60	0,68	14,96	0,82	20,62	1,20	14,92	0,80
5	14,85	0,55	15,79	0,59	13,20	0,57	13,42	0,73	18,02	1,05	12,80	0,69
6	13,25	0,49	14,30	0,53	11,78	0,51	11,75	0,64	16,91	0,98	12,25	0,66
7*	8,44	0,31	9,07	0,34	7,50	0,32	6,82	0,37	9,92	0,58	6,78	0,37
8*	6,80	0,25	7,32	0,27	6,04	0,26	5,94	0,32	8,32	0,48	5,50	0,30
9	14,30	0,53	15,51	0,58	12,71	0,55	13,08	0,71	17,55	1,02	12,72	0,68
10	13,30	0,49	14,64	0,54	11,82	0,51	11,25	0,61	18,13	1,05	11,46	0,62
12	16,43	0,61	17,43	0,65	14,60	0,63	14,86	0,81	19,93	1,16	14,81	0,80
13	11,12	0,41	11,06	0,41	9,88	0,43	10,44	0,57	14,83	0,86	12,31	0,66
16	16,07	0,60	17,57	0,65	14,28	0,62	15,61	0,85	20,30	1,18	14,10	0,76
Vid. 1a.-16a.	15,83	0,59	16,82	0,62	14,07	0,61	13,50	0,74	18,37	1,07	13,10	0,71
Senos statyb.	16,20	0,60	17,90	0,66	14,40	0,62	13,85	0,76	18,50	1,07	13,31	0,72
Naujos statyb.	8,48	0,31	9,34	0,35	7,54	0,33	7,06	0,39	10,14	0,59	7,00	0,38
Renovuoti	9,15	0,34	10,02	0,37	8,13	0,35	8,12	0,44	11,12	0,65	7,55	0,41
Renov. su AEŠ**	7,20	0,27	8,05	0,30	6,40	0,28	6,46	0,35	7,86	0,46		
Šilumos kaina be PVM	3,40 euro ct/kWh				3,97 euro ct/kWh		5,01 euro ct/kWh		5,33 euro ct/kWh		4,94 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai;

** AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = $(18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2021 m. kovo mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis

lyginant su 2020-2017 metų kovo mėn.

Lyginant 2021 metų kovo mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2020 m. 03 mėn.	19,6	-14,32	1,6
su 2019 m. 03 mėn.	24,6	-32,05	-16,2
su 2018 m. 03 mėn.	-8,4	-36,14	-42,1
su 2017 m. 03 mėn.	28,4	-31,10	-12,7

Parengė:

AB "Kauno energija" Kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė