

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2021 m. balandžio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2021 m. balandžio mėn. :

6,1 °C

Dienolaipsniai 2021 m. balandžio mėn.:

357 DL

Pastato aukštų skaičius	2021 m. balandžio mėn.				2020 m. balandžio mėn.		2019 m. balandžio mėn.		2018 m. balandžio mėn.		2017 m. balandžio mėn.	
	Oro temp.		Dienolaipsniai		Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai
	6,1 °C		357 DL		6,9 °C	333 DL	9,1 °C	267 DL	10,2 °C	234 DL	5,6 °C	372 DL
	Prognose		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	10,20	0,37	12,02	0,43	9,51	0,32	6,54	0,28	4,12	0,21	8,37	0,40
2	11,17	0,40	13,05	0,47	10,42	0,35	8,21	0,35	4,60	0,24	11,49	0,55
3	10,92	0,39	12,30	0,44	10,19	0,34	7,38	0,31	4,12	0,21	10,97	0,53
4	11,21	0,40	12,42	0,45	10,46	0,35	7,21	0,30	4,07	0,21	11,06	0,53
5	9,08	0,33	10,56	0,38	8,47	0,29	6,64	0,28	3,32	0,17	9,55	0,46
6	7,84	0,28	8,84	0,32	7,31	0,25	5,83	0,25	2,92	0,15	9,07	0,44
7*	4,82	0,17	5,58	0,20	4,50	0,15	2,57	0,11	1,47	0,08	4,39	0,21
8*	3,63	0,13	4,21	0,15	3,39	0,11	2,57	0,11	1,14	0,06	2,95	0,14
9	8,56	0,31	10,21	0,37	7,98	0,27	6,26	0,26	3,02	0,15	9,45	0,45
10	6,86	0,25	9,19	0,33	6,40	0,22	5,40	0,23	3,15	0,16	7,72	0,37
12	9,91	0,36	11,57	0,42	9,24	0,31	7,34	0,31	3,57	0,18	11,21	0,54
13	6,30	0,23	7,13	0,26	5,88	0,20	4,80	0,20	2,25	0,12	8,74	0,42
16	9,62	0,35	11,81	0,42	8,97	0,30	6,34	0,27	3,68	0,19	11,09	0,53
Vid. 1a.-16a.	9,78	0,35	11,32	0,41	9,12	0,31	6,63	0,28	3,34	0,17	9,72	0,47
Senos statyb.	10,03	0,36	12,08	0,43	9,36	0,32	6,80	0,29	3,41	0,17	9,91	0,48
Naujos statyb.	4,79	0,17	5,53	0,20	4,47	0,15	3,08	0,13	1,75	0,09	4,33	0,21
Renovuoti	5,44	0,20	6,44	0,23	5,07	0,17	3,70	0,16	1,85	0,09	5,38	0,26
Renov. su AEŠ**	4,28	0,15	5,28	0,19	3,99	0,13	2,84	0,12	1,26	0,06		
Šilumos kaina be PVM	3,29 euro ct/kWh				3,09 euro ct/kWh		3,88 euro ct/kWh		4,70 euro ct/kWh		4,41 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai;

** AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = $(18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2021 m. balandžio mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis lyginant su 2020-2017 metų balandžio mėn.

Lyginant 2021 metų balandžio mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2020 m. 04 mėn.	24,1	6,59	32,3
su 2019 m. 04 mėn.	70,7	-15,11	46,4
su 2018 m. 04 mėn.	238,9	-29,92	141,2
su 2017 m. 04 mėn.	16,5	-25,32	-12,8

Parengė:

AB "Kauno energija" Kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė