

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2021 m. gegužės mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2021 m. gegužės mėn. :

11,4 °C

Dienolaipsniai 2021 m. gegužės mėn.:

198 DL

Pastato aukštų skaičius	2021 m. gegužės mėn.				2017 m. gegužės mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai
	11,4 °C		198 DL		12,9 °C	153 DL
	Prognose		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	1,57	0,05	3,35	0,10	1,21	0,05
2	1,62	0,05	2,90	0,09	1,25	0,06
3	1,70	0,05	2,43	0,08	1,31	0,06
4	1,58	0,05	2,45	0,08	1,22	0,05
5	1,32	0,04	2,13	0,07	1,02	0,05
6	1,55	0,05	1,93	0,06	1,20	0,05
7*	0,44	0,01	1,59	0,05	0,34	0,02
8*	0,25	0,01	0,90	0,03	0,19	0,01
9	1,45	0,04	2,10	0,07	1,12	0,05
10	1,81	0,06	1,94	0,06	1,40	0,06
12	1,99	0,06	2,30	0,07	1,54	0,07
13	1,01	0,03	1,41	0,04	0,78	0,04
16	1,46	0,05	2,61	0,08	1,13	0,05
Vid. 1a.-16a.	1,42	0,04	2,37	0,07	1,10	0,05
Senos statyb.	1,45	0,04	2,52	0,08	1,12	0,05
Naujos statyb.	0,80	0,02	1,42	0,04	0,62	0,03
Renovuoti	0,88	0,03	1,37	0,04	0,68	0,03
Renov. su AEŠ**			1,23	0,04		
Šilumos kaina be PVM	2,84 euro ct/kWh				4,12 euro ct/kWh	

\* naujos statybos namai;

\*\* AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = (18-t<sub>iovid</sub>) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t<sub>iovid</sub> - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

**2021 m. gegužės mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis lyginant su 2017 metų gegužės mėn.**

Lyginant 2021 metų gegužės mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2017 m. 05 mėn.	115,5	-30,97	40,0

**Parengė:**

**AB "Kauno energija" Kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė**