

## Į atmosferą išmetamų teršalų tyrimai

Petrašiūnų elektrinės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai

Data		Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2019 metų I ketvirtis	2019-01-07	004	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	231 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų I ketvirtis	2019-02-22	004	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	249 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų I ketvirtis	2019-03-01	005	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	63 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų I ketvirtis	2019-03-13	001	Anglies monoksidas CO	17 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	217 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	51 mg/m <sup>3</sup>	

2019 metų II ketvirtis	2019-05-07	001	Anglies monoksidas CO	1 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	160 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	32 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų IV ketvirtis	2019-10-07	005	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	71 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	1 mg/m <sup>3</sup>	

Šilko katilinės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai

Data		Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2019 metų I ketvirtis	2019-02-14	001	Anglies monoksidas CO	33 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	235 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	39 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų II ketvirtis	2019-05-09	001	Anglies monoksidas CO	38 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	363 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	

			Kietosios dalelės	73 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų III ketvirtis	2019-09-03	001	Anglies monoksidas CO	17 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	409 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	92 mg/m <sup>3</sup>	

Pergalės katilinės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai

Data		Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2019 metų I ketvirtis	2019-01-08	001	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	110 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų II ketvirtis	2019-05-28	001	Anglies monoksidas CO	6 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	93 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų III ketvirtis	2019-07-09	001	Anglies monoksidas CO	1 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	92 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	

2019 metų IV ketvirtis	2019-10-03	001	Anglies monoksidas CO	23 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	86 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	

Inkaro katilinės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai

Data		Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2019 metų I pusmetis	2019-02-19	001	Anglies monoksidas CO	5 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	153 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	78 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų II pusmetis	2019-05-10	001	Anglies monoksidas CO	3 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	205 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	79 mg/m <sup>3</sup>	

Garliavos katilinės stacionarių aplinkosoro taršos šaltinių išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai

Data		Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2019 metų I pusmetis	2019-01-10	002	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	126 mg/m <sup>3</sup>	

			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų II pusmetis	2019-08-12	002	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	119 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	

Noreikiškių katilinės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai

Data		Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2019 metai	2019-01-30	005	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	203 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	72 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų I pusmetis	2019-04-25	001	Anglies monoksidas CO	2 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	88 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų II pusmetis	2019-08-13	001	Anglies monoksidas CO	20 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	92 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	

Ežerėlio katilinės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai

Data		Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2019 metai	2019-03-28	002	Anglies monoksidas CO	2 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	279 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	39 mg/m <sup>3</sup>	

Girionių katilinės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai

Data		Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2019 metai	2019-01-16	001	Anglies monoksidas CO	1239 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	213 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	129 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metai	2019-01-16	001	Anglies monoksidas CO	1389 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	224 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	358 mg/m <sup>3</sup>	

Jurbarko katilinės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai

Data		Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
------	--	---------------------	----------	-------------------	---

2019 metų I ketvirtis	2019-02-26	007	Anglies monoksidas CO	95 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	334 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	315 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų II ketvirtis	2019-05-02	007	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	242 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	47 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų III ketvirtis	2019-09-05	007	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	230 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
			Kietosios dalelės	156 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų I ketvirtis	2019-02-26	010	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	101 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	

2019 metų II ketvirtis	2019-04-24	010	Anglies monoksidas CO	2 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	89 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	
2019 metų III ketvirtis	2019-09-23	010	Anglies monoksidas CO	0 mg/m <sup>3</sup>	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija 1AT-248
			Azoto oksidai NO <sub>x</sub>	115 mg/m <sup>3</sup>	
			Sieros dioksidas SO <sub>2</sub>	0 mg/m <sup>3</sup>	