

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2021 m. lapkričio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2021 m. lapkričio mėn.:

Dienolaipsniai 2021 m. lapkričio mėn.:

4,2 °C
414 DL

Pastato aukštų skaičius	2021 m. lapkričio mėn.				2020 m. lapkričio mėn.		2019 m. lapkričio mėn.		2018 m. lapkričio mėn.		2017m. lapkričio mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai
	4,2 °C		414 DL		5,2 °C	384 DL	5 °C	390 DL	2,8 °C	456 DL	3,9 °C	423 DL
	Prognose		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	13,88	0,62	14,51	0,65	12,87	0,46	12,44	0,55	12,45	0,64	12,80	0,68
2	14,96	0,67	15,27	0,68	13,88	0,49	13,70	0,60	15,26	0,78	17,69	0,94
3	14,33	0,64	13,89	0,62	13,29	0,47	13,29	0,58	14,65	0,75	17,70	0,95
4	15,10	0,68	14,47	0,65	14,01	0,50	13,56	0,60	14,73	0,76	16,44	0,88
5	13,05	0,58	12,96	0,58	12,10	0,43	12,54	0,55	13,38	0,69	12,97	0,69
6	11,47	0,51	11,58	0,52	10,64	0,38	11,16	0,49	12,29	0,63	12,88	0,69
7*	7,97	0,36	8,14	0,36	7,39	0,26	7,12	0,31	8,58	0,44	9,44	0,50
8*	6,53	0,29	6,66	0,30	6,06	0,21	6,77	0,30	6,54	0,34	6,57	0,35
9	13,01	0,58	12,91	0,58	12,07	0,43	11,81	0,52	13,29	0,68	12,63	0,67
10	11,48	0,51	11,60	0,52	10,65	0,38	11,99	0,53	12,64	0,65	12,92	0,69
12	14,16	0,63	14,33	0,64	13,13	0,46	13,26	0,58	15,08	0,77	15,25	0,81
13	13,41	0,60	10,16	0,46	12,44	0,44	9,45	0,42	11,33	0,58	12,45	0,66
16	14,41	0,65	14,78	0,66	13,37	0,47	13,71	0,60	15,59	0,80	15,65	0,84
Vid. 1a.-16a.	13,66	0,61	13,57	0,61	12,67	0,45	12,76	0,56	13,49	0,69	13,44	0,72
Senos statyb.	14,49	0,65	13,95	0,62	13,44	0,48	13,48	0,59	13,76	0,71	13,94	0,74
Naujos statyb.	8,08	0,36	7,79	0,35	7,49	0,27	7,27	0,32	7,87	0,40	8,85	0,47
Renovuoti	8,34	0,37	8,21	0,37	7,74	0,27	7,83	0,34	8,47	0,43	8,24	0,44
Renov. su AEŠ**	4,75	0,21	6,72	0,30	6,19	0,22	5,89	0,26	6,41	0,33	7,27	0,39
Šilumos kaina be PVM	4,11 euro ct/kWh				3,25 euro ct/kWh		4,04 euro ct/kWh		4,71 euro ct/kWh		4,90 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai;

** AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = (18-t_{lovid}) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2021 m. lapkričio mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis

lyginant su 2020-2017 metų lapkričio mėn.

Lyginant 2021 metų lapkričio mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2020 m. 11 mėn.	7,1	26,55	35,6
su 2019 m. 11 mėn.	6,4	1,82	8,9
su 2018 m. 11 mėn.	0,6	-12,74	-11,6
su 2017 m. 11 mėn.	1,0	-16,12	-15,3

Parengė:

AB "Kauno energija" Prevencijos ir kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė