

Prevencijos ir kontrolės skyrius

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2021 m. rugsėjo mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2021 m. rugsėjo mėn. :

Dienolaipsniai 2021 m. rugsėjo mėn.:

11,6	°C
192	DL

Pastato aukštų skaičius	2021 m. rugsėjo mėn.	
	oro temp.	Dienolaipsniai
	11,6 °C	192 DL
	Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m ²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	1,25	0,04
2	1,19	0,04
3	0,71	0,02
4	0,92	0,03
5	0,91	0,03
6	0,54	0,02
7*	1,15	0,04
8*	0,27	0,01
9	0,92	0,03
10	0,51	0,02
12	1,08	0,04
13	0,54	0,02
16	1,14	0,04
Vid. 1a.-16a.	0,95	0,03
Senos statyb.	1,02	0,03
Naujos statyb.	0,57	0,02
Renovuoti	0,44	0,01
Renov. su AEŠ**	0,33	0,01
Šilumos kaina be PVM	2,99 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai;

** AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = $(18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

Parengė:

AB "Kauno energija" Prevencijos ir kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė