

Prevencijos ir kontrolės skyrius

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2022 m. kovo mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2022 m. kovo mėn. :

1,8 °C

Dienolaipsniai 2022 m. kovo mėn.:

502,2 DL

Pastato aukštų skaičius	2022 m. kovo mėn.				2021 m. kovo mėn.		2020 m. kovo mėn.		2019 m. kovo mėn.		2018 m. kovo mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai
	1,8 °C		502,2 DL		1,8 °C	502,2 DL	3,6 °C	446,4 DL	3,5 °C	449,5 DL	-1,8 °C	613,8 DL
	Prognose		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	18,45	1,30	17,35	1,22	18,45	0,68	14,49	0,63	12,81	0,70	19,39	1,13
2	19,35	1,36	18,53	1,30	19,35	0,72	15,95	0,69	16,05	0,88	20,94	1,22
3	17,98	1,26	16,49	1,16	17,98	0,67	15,21	0,66	14,81	0,81	21,21	1,23
4	17,95	1,26	16,83	1,18	17,95	0,67	15,60	0,68	14,96	0,82	20,62	1,20
5	15,79	1,11	14,90	1,05	15,79	0,59	13,20	0,57	13,42	0,73	18,02	1,05
6	14,30	1,00	12,75	0,90	14,30	0,53	11,78	0,51	11,75	0,64	16,91	0,98
7*	9,07	0,64	8,24	0,58	9,07	0,34	7,50	0,32	6,82	0,37	9,92	0,58
8*	7,32	0,51	6,00	0,42	7,32	0,27	6,04	0,26	5,94	0,32	8,32	0,48
9	15,51	1,09	14,24	1,00	15,51	0,58	12,71	0,55	13,08	0,71	17,55	1,02
10	14,64	1,03	13,27	0,93	14,64	0,54	11,82	0,51	11,25	0,61	18,13	1,05
12	17,43	1,22	15,91	1,12	17,43	0,65	14,60	0,63	14,86	0,81	19,93	1,16
13	11,06	0,78	10,37	0,73	11,06	0,41	9,88	0,43	10,44	0,57	14,83	0,86
16	17,57	1,23	15,58	1,09	17,57	0,65	14,28	0,62	15,61	0,85	20,30	1,18
Vid. 1a.-16a.	16,82	1,18	15,72	1,10	16,82	0,62	14,07	0,61	13,50	0,74	18,37	1,07
Senos statyb.	17,90	1,26	16,88	1,18	17,90	0,66	14,40	0,62	13,85	0,76	18,50	1,07
Naujos statyb.	9,34	0,66	8,10	0,57	9,34	0,35	7,54	0,33	7,06	0,39	10,14	0,59
Renovuoti	10,02	0,70	9,01	0,63	10,02	0,37	8,13	0,35	8,12	0,44	11,12	0,65
Renov. su AES**	8,05	0,57	7,08	0,50	8,05	0,30	6,40	0,28	6,46	0,35	7,86	0,46
Šilumos kaina be PVM	6,44 euro ct/kWh				3,40 euro ct/kWh		3,97 euro ct/kWh		5,01 euro ct/kWh		5,33 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai;

** AES - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = $(18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur: 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2022 m. kovo mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis
lyginant su 2021-2018 metų kovo mėn.

Lyginant 2022 metų vasario mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2021 m. 03 mėn.	-6,5	89,22	77,4
su 2020 m. 03 mėn.	11,7	62,12	80,3
su 2019 m. 03 mėn.	16,4	28,57	48,7
su 2018 m. 03 mėn.	-14,4	20,83	2,8

Parengė:

AB "Kauno energija" Prevencijos ir kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė