

Prevencijos ir kontrolės skyrius

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2022 m. balandžio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2022 m. balandžio mėn. :

6,2	°C
354	DL

Dienolaipsniai 2022 m. balandžio mėn.:

Pastato aukštų skaičius	2022 m. balandžio mėn.				2021 m. balandžio mėn.		2020 m. balandžio mėn.		2019 m. balandžio mėn.		2018 m. balandžio mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai
	6,2 °C		354 DL		6,1 °C	357 DL	6,9 °C	333 DL	9,1 °C	267 DL	10,2 °C	234 DL
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	11,92	0,77	11,42	0,74	12,02	0,43	9,51	0,32	6,54	0,28	4,12	0,21
2	12,94	0,84	12,29	0,80	13,05	0,47	10,42	0,35	8,21	0,35	4,60	0,24
3	12,20	0,79	10,59	0,69	12,30	0,44	10,19	0,34	7,38	0,31	4,12	0,21
4	12,32	0,80	10,59	0,69	12,42	0,45	10,46	0,35	7,21	0,30	4,07	0,21
5	10,47	0,68	9,02	0,59	10,56	0,38	8,47	0,29	6,64	0,28	3,32	0,17
6	8,77	0,57	7,73	0,50	8,84	0,32	7,31	0,25	5,83	0,25	2,92	0,15
7*	5,53	0,36	5,61	0,36	5,58	0,20	4,50	0,15	2,57	0,11	1,47	0,08
8*	4,17	0,27	3,65	0,24	4,21	0,15	3,39	0,11	2,57	0,11	1,14	0,06
9	10,12	0,66	8,65	0,56	10,21	0,37	7,98	0,27	6,26	0,26	3,02	0,15
10	9,11	0,59	7,69	0,50	9,19	0,33	6,40	0,22	5,40	0,23	3,15	0,16
12	11,47	0,75	9,75	0,63	11,57	0,42	9,24	0,31	7,34	0,31	3,57	0,18
13	7,07	0,46	5,75	0,37	7,13	0,26	5,88	0,20	4,80	0,20	2,25	0,12
16	11,71	0,76	9,57	0,62	11,81	0,42	8,97	0,30	6,34	0,27	3,68	0,19
Vid. 1a.-16a.	11,22	0,73	9,85	0,64	11,32	0,41	9,12	0,31	6,63	0,28	3,34	0,17
Senos statyb.	11,98	0,78	10,60	0,69	12,08	0,43	9,36	0,32	6,80	0,29	3,41	0,17
Naujos statyb.	5,48	0,36	4,93	0,32	5,53	0,20	4,47	0,15	3,08	0,13	1,75	0,09
Renovuoti	6,39	0,42	5,45	0,35	6,44	0,23	5,07	0,17	3,70	0,16	1,85	0,09
Renov. su AES**	5,24	0,34	4,17	0,27	5,28	0,19	3,99	0,13	2,84	0,12	1,26	0,06
Šilumos kaina be PVM	5,96 euro ct/kWh				3,29 euro ct/kWh		3,09 euro ct/kWh		3,88 euro ct/kWh		4,70 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai;
** AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis
 $DL = (18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2022 m. balandžio mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis lyginant su 2021-2018 metų balandžio mėn.

Lyginant 2022 metų balandžio mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2021 m. 04 mėn.	-13,0	81,06	56,1
su 2020 m. 04 mėn.	8,0	92,88	106,5
su 2019 m. 04 mėn.	48,6	53,66	128,6
su 2018 m. 04 mėn.	194,9	26,88	276,5

Parengė:
AB "Kauno energija" Prevencijos ir kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė